

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2761/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Wytwórnia Artykułów Technicznych "W-A-T BRYŃSKI" W.B. Bryńscy s.c.
ul. Wierzbicka 26/44
26-600 Radom

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica proszkowa typ GP-1 kg PUGz-1a

produkowany przez:

Wytwórnia Artykułów Technicznych "W-A-T BRYŃSKI" W.B. Bryńscy s.c.
ul. Wierzbicka 26/44
26-600 Radom

w zakładzie produkcyjnym:

Wytwórnia Artykułów Technicznych "W-A-T BRYŃSKI" W.B. Bryńscy s.c.
ul. Wierzbicka 26/44
26-600 Radom

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3633/2016 z dnia 24.03.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1740/BU/16 z dnia 15.04.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU, sprawozdanie z badań nr 4848/BC/10 z dnia 12.11.2010 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC, sprawozdanie z badań nr 3785/BC/07 z dnia 09.01.2008 r. oraz sprawozdanie z badań nr 3530/BC/07 z dnia 18.10.2007 wykonanych w Zakładzie-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2761/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa:

od **11.01.2017 r.**

do **10.01.2022 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 11 stycznia 2017 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2761/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-1 kg PUGz-1a

Zakres stosowania	- do gaszenia pożarów grupy B i C
Masa całkowita	- ok 1,6 kg
Masa środka gaśniczego	- 1,0 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- proszek gaśniczy BC-E POWDER SK-20
Czas działania	- min. 6 s
Czynnik roboczy	- dwutlenek węgla CO ₂
Masa czynnika roboczego	- 12 g
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	- 12 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	- 22 bar
Zakres temperatur stosowania	- od -20°C do +60°C
Minimalna skuteczność gaśnicza	- pożar testowy 21 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 85 poz. 553)

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 11 stycznia 2017 r.